

Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Водоканал» м.Запоріжжя

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» та враховуючи звіт Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» м.Київа про проведення розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Водоканал» м.Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Водоканал» м.Запоріжжя на рівні 45,228% від об'єму піднятої води, у тому числі втрати води підприємства – 28,0 % від об'єму піднятої води та інші складові поточного індивідуального технологічного нормативу підприємства, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

А.В.П'ятницький

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання
питної води для комунального підприємства «Водоканал» м.Запоріжжя

№ з/п	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ	
		тис.м³/рік	м³/1000м³ піднятої води
1	2	3	4
I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води			
1	Втрати води підприємства	24 901,178	280
1.1	Витоки питної води	21 031,73	236,49
1.1.1	витоки при підйомі та очищенні;	1 416,523	15,928
1.1.2	витоки води з трубопроводів при аваріях;	3 319,331	37,324
	витікання при аваріях	1 039,981	11,694
	втрати при промивці та дезінфекції	2279,35	25,63
1.1.3	сховані витоки води з трубопроводів;	13 267,365	149,184
	протікання через стики і стіни трубопроводів	4 268,957	48,002
	сховані витоки	8 998,408	101,182
1.1.4	витоки води з ємнісних споруд;	155,188	1,745
1.1.5	витоки води через нещільності арматури;	2 828,768	31,808
	протікання через ущільнення	2 824,598	31,761
	протікання через закриту арматуру	4,17	0,047
1.1.6	витоки води на водорозбірних колонках.	44,555	0,501
1.2	Необліковані втрати питної води	3 869,448	43,51
1.2.1	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;	2 176,455	24,473
	витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки	2 169,963	24,4
	втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки	3,646	0,041
	витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки	2,846	0,032
1.2.2	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;	261,196	2,937
1.2.3	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;	1 064,171	11,966
1.2.4	технологічні втрати води на протипожежні цілі.	367,626	4,134
	втрати на пожежогасіння	323,716	3,64

№ з/п	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ	
		тис.м³/рік	м³/1000м³ піднятої води
1	2	3	4
	втрати на перевірку пожежних гідрантів	42,866	0,482
	витрати на проведення навчань	1,044	0,012
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	14 983,236	168,478
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	13 887,938	156,162
	1) при водозаборі з поверхневих джерел:	13 887,938	156,162
2.1.1	витрати на випускання осаду з відстійників та інших ємкісних споруд;	330,119	3,712
2.1.2	витрати води на промивку фільтрів;	12 209,774	137,292
2.1.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;	84,931	0,955
2.1.4	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні	543,202	6,108
2.1.5	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії	719,912	8,095
	2) при водозаборі з підземних джерел:	-	-
2.1.6	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;	-	-
2.1.7	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);	-	-
2.1.8	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу);	-	-
2.1.9	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;	-	-
2.1.10	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.	-	-
2.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	1046,829	11,771
2.2.1	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;	888,973	9,996
2.2.2	витрати води на власні потреби насосних станцій;	50,514	0,568
2.2.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.	103,251	1,161
2.2.4	витрати на підвезення води в період відсутності води	4,091	0,046
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	3,824	0,043
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	38,953	0,438

№ з/п	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ	
		тис.м ³ /рік	м ³ /1000м ³ піднятої води
1	2	3	4
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.	5,692	0,064
II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м ³ /1000м ³ пропущених стоків			
3	Технологічні витрати питної води:	338,389	7,54
3.1	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;	155,633	3,468
3.2	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;	145,316	3,238
3.3	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;	32,638	0,727
3.4	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.	4,091	0,091
3.5	технологічні витрати на допоміжних об'єктах	0,711	0,016
Разом	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м ³ /1000 м ³ піднятої води	39 884,414	448,478
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м ³ /1000 м ³ піднятої води	338,389	3,805
Поточний ІТНВПВ для підприємства		40 222,803	452,283

Директор департаменту
з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

С.Я.Польовий

Керуючий справами виконкому ради

Р.А.Омельянович