

**КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
В 2021 РОЦІ**

**РОЗДІЛ I.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ
ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ**

(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;

Зміст заходу: перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

	1	5	6
--	---	---	---

2. Бланк-заява заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органу Запорізької міської ради для аналізу бланку-заяви за змістом :

а) так (назва виконавчого органу Запорізької міської ради)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району,
департамент інфраструктури та благоустрою ЗМР

б) ні (обґрунтування)

16.07.2020

(дата)


(підпис)

К.Ю.Акула

(ПІБ голови, заступника чи секретаря Координаційної ради)

РОЗДІЛ П.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу мають висновок «так»)

Відповідальний: Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(виконавчий орган Запорізької міської ради, визначений в пп.а) п.4 попереднього розділу)

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності.

а) так

б) ні (чому?)

Проектом №156 «Встановлення ліхтарів на сонячних батареях у запорізькій «Дубовці»» пропонується встановити на існуючих опорах ліхтарі на сонячних батареях та лед-світильники. На думку автору проекту лед-світильники потрібні для дублювання ліхтарів на сонячних батареях під час тривалої зливи, також автор проекту пропонує встановити на ліхтарі антивандальні сітки, в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» мережі зовнішнього освітлення, які були збудовані у 1978 році, знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства зовнішнього освітлення «Запоріжжійськвітло» і на теперішній час працюють в робочому режимі.

У 2014 році через незадовільний стан та фізичний знос за рахунок коштів бюджету міста було виконано реконструкцію мереж (проектні та будівельно-монтажні роботи) на загальну суму 875,634 тис. грн., а саме:

- замінено морально і фізично застарілі повітряні мережі з вичерпаним терміном експлуатації на самоутримний ізольований провід довжиною 1950 м, кабель – 300 м;

- замінено залізобетонні опори – 40 од.;

- замінено морально і фізично застарілі світильники з лампами розжарювання і ртутними лампами типу ДРЛ на світлодіодні світильники потужністю 60 Вт – 110 од.;

- встановлено паркові опори для декоративного підсвітлення – 12 од. та прожектори світлодіодні потужністю 50 Вт – 6 од.

В шафі зовнішнього освітлення (ШЗО-267) встановлено блок керування зовнішнім освітленням та замінено електротехнічне обладнання (автоматичні вимикачі, контактори).

Слід зазначити, що враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 1,5 – 2,0 млн.грн.

Отже, встановлення ліхтарів на сонячних батареях в паркових зонах є економічно і технічно необґрунтованим рішенням і не дозволить вирішити проблему освітлення Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».

Враховуючи вищезазначене, реалізація проекту №156 суперечить вимогам Положення.

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

- а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;
- б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя (об'єктування)

.....

в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:

- а) так
- б) ні (чому?)

Проект реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» передбачає розробку проєктно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов), проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, проведення конкурсної процедури закупівлі робіт, отримання повідомлення на початок робіт, проведення будівельно-монтажних робіт, отримання сертифікату про завершення робіт та введення об'єкту в експлуатацію.

Встановлення ліхтарів на сонячних батареях в паркових зонах є економічно і технічно необґрунтованим рішенням і не дозволить вирішити проблему освітлення Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай», зокрема, враховуючи витрати бюджету міста на реконструкцію мереж у 2014 році.

7. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:

- а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання	Витрати, сума грн.
1. Розробка проектно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов)	
2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації	
3. Будівельно-монтажні роботи (реконструкція мереж зовнішнього освітлення на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай»)	
4. Витрати на подальше утримання в належному технічному стані проектних мереж зовнішнього освітлення (утримання та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оплата спожитої електричної енергії для функціонування мереж зовнішнього освітлення).	

Загальна сума грн.

Обґрунтування:

.....
.....
.....
.....

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

У 2014 році через незадовільний стан та фізичний знос за рахунок коштів бюджету міста було виконано реконструкцію мереж (проектні та будівельно-монтажні роботи) на загальну суму 875,634 тис. грн., а саме:

- замінено морально і фізично застарілі повітряні мережі з вичерпаним терміном експлуатації на самоутримний ізольований провід довжиною 1950 м, кабель – 300 м;

- замінено залізобетонні опори – 40 од.;

- замінено морально і фізично застарілі світильники з лампами розжарювання і ртутними лампами типу ДРЛ на світлодіодні світильники потужністю 60 Вт – 110 од.;

- встановлено паркові опори для декоративного підсвітлення – 12 од. та прожектори світлодіодні потужністю 50 Вт – 6 од.

В шафі зовнішнього освітлення (ШЗО-267) встановлено блок керування зовнішнім освітленням та замінено електротехнічне обладнання (автоматичні вимикачі, контактори).

Отже, встановлення ліхтарів на сонячних батареях в паркових зонах є економічно і технічно необґрунтованим рішенням і не дозволить вирішити проблему освітлення Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

Проектом №156 «Встановлення ліхтарів на сонячних батареях у запорізькій «Дубовці»» пропонується встановити на існуючих опорах ліхтарі на сонячних батареях та лед-світильники. На думку автору проекту лед-світильники потрібні для дублювання ліхтарів на сонячних батареях під час тривалої зливи, також автор проекту пропонує встановити на ліхтарі антивандальні сітки, в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» мережі зовнішнього освітлення, які були збудовані у 1978 році, знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло» і на теперішній час працюють в робочому режимі.

У 2014 році через незадовільний стан та фізичний знос за рахунок коштів бюджету міста було виконано реконструкцію мереж (проектні та будівельно-монтажні роботи) на загальну суму 875,634 тис. грн., а саме:

- замінено морально і фізично застарілі повітряні мережі з вичерпаним терміном експлуатації на самоутримний ізольований провід довжиною 1950 м, кабель – 300 м;

- замінено залізобетонні опори – 40 од.;

- замінено морально і фізично застарілі світильники з лампами розжарювання і ртутними лампами типу ДРЛ на світлодіодні світильники потужністю 60 Вт – 110 од.;

- встановлено паркові опори для декоративного підсвітлення – 12 од. та прожектори світлодіодні потужністю 50 Вт – 6 од.

В шафі зовнішнього освітлення (ШЗО-267) встановлено блок керування зовнішнім освітленням та замінено електротехнічне обладнання (автоматичні вимикачі, контактори).

Слід зазначити, що враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 1,5 – 2,0 млн.грн.

Отже, встановлення ліхтарів на сонячних батареях в паркових зонах є економічно і технічно необґрунтованим рішенням і не дозволить вирішити проблему освітлення Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».

Враховуючи вищезазначене, реалізація проекту №156 суперечить вимогам Положення.

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

Заявником проекту не надано зведений кошторисний розрахунок на реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».

Відсутні підтвердні розрахунки на розробку проектно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов), проведення експертизи проектно-кошторисної документації, також відсутні підтвердні документи щодо вартості матеріалів, виробів, обладнання та будівельно-монтажних робіт.

Окрім цього, в межах проєкту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

в) не стосується

.....
.....

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестицій, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

Відсутня інформація щодо погодження наданого проєкту з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Олександрівському району; комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськвітло», в господарському віданні якого, зокрема, перебувають об'єкти зовнішнього освітлення міста; балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у річному вимірі?)

В межах проєкту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

б) ні

13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

Проєктом №156 «Встановлення ліхтарів на сонячних батареях у запорізькій «Дубовці»» пропонується встановити на існуючих опорах ліхтарі на сонячних батареях та лед-світильники. На думку автору проєкту лед-світильники потрібні для дублювання ліхтарів на сонячних батареях під час тривалої зливи, також автор проєкту пропонує встановити на ліхтарі антивандальні сітки, в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проєкти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проєкту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що на території Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» мережі зовнішнього освітлення, які були збудовані у 1978 році, знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства зовнішнього освітлення «Запоріжміськвітло» і на теперішній час працюють в робочому режимі.

У 2014 році через незадовільний стан та фізичний знос за рахунок коштів бюджету міста було виконано реконструкцію мереж (проектні та будівельно-монтажні роботи) на загальну суму 875,634 тис. грн., а саме:

- замінено морально і фізично застарілі повітряні мережі з вичерпаним терміном експлуатації на самоутримний ізольований провід довжиною 1950 м, кабель – 300 м;

- замінено залізобетонні опори – 40 од.;

- замінено морально і фізично застарілі світильники з лампами розжарювання і ртутними лампами типу ДРЛ на світлодіодні світильники потужністю 60 Вт – 110 од.;

- встановлено паркові опори для декоративного підсвітлення – 12 од. та прожектори світлодіодні потужністю 50 Вт – 6 од.

В шафі зовнішнього освітлення (ШЗО-267) встановлено блок керування зовнішнім освітленням та замінено електротехнічне обладнання (автоматичні вимикачі, контактори).


Слід зазначити, що враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 1,5 – 2,0 млн.грн.

Отже, встановлення ліхтарів на сонячних батареях в паркових зонах є економічно і технічно необґрунтованим рішенням і не дозволить вирішити проблему освітлення Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай».

Також слід зазначити, що відсутня інформація щодо погодження наданого проекту з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Олександрівському району; комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло», в господарському віданні якого, зокрема, перебувають об'єкти зовнішнього освітлення міста; балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.

Враховуючи вищезазначене, реалізація проекту №156 суперечить вимогам Положення.

_____ (дата)


(підпис)

_____ М.Г.Байло

(ПІБ керівника структурного підрозділу
Запорізької міської ради, визначений
в пп.а) п.4 попереднього розділу)