

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту
з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

 С.Я. Польовий

ПРОТОКОЛ №7

**засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання)
та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя**

27.07.2021 р.

14-00 год.

м. Запоріжжя

Головував: заступник голови Комісії директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польовий С.Я.

Присутні:

Білоус В.І. - начальник відділу правового забезпечення юридичного управління Концерну «МТМ»;
Бука Р.О. - начальник управління з експлуатації КП «Водоканал» ;
Крутько А.В. - головний інженер Запорізького відділення АТ «Запоріжгаз»;
Цапко В.Л. - заступник головного інженера ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»;
Мирошник В.М. - начальник відділу цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради;
Домашев Ю.М. - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

Розглядали:

1. Письмові заяви співвласників житлових будинків по: вул. Леоніда Жаботинського, 14; вул. Північнокільцева, 20; вул. Посадочна, 26; вул. Демократична, 123; пр. Соборний, 149; вул. Рельєфна, 10А; вул. Бородинська, 4А; пров. Рудний, 7; вул. Демократична, 97; вул. Демократична, 117; вул. Каховська, 41; вул. Чарівна, 153А; вул. Демократична, 95; вул. Павлокічкаська, 50; Яценка, 14 А; вул. Демократична, 109; вул. Немировича-Данченка, 60 про відключення будинків **від централізованого ГВП.**

2. Письмові заяви: ФОП Єсаулова Т.І. власника будівлі магазину по пров. Вітчизняний, 15А; власника приватного будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а; співвласників житлових будинків по вул. Олександра Говорухи, 77; вул. Олександра Говорухи, 79; ПрАТ «ЗТР» власника будівлі ст. Дніпробуд-1» по вул. Рельєфна, 2В; ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» власника будівлі по вул. Софіївська, 232А; ПАТ «Запоріжжябленерго» власника будівель по вул. Генераторна, 9; вул. Вінтера, 22А; ТОВ «СІЧ-2000» власника будівлі по вул. Миколи Корищенка, 17; ФОП Бобух П.Г. власника будівлі по вул. Миколи Корищенка, 34В; ПАТ «Укртелеком» Запорізька філія власника будівлі дизельної по пр. Моторобудівників, 64А; ТДВ «Культторг» власника будівлі по вул. Миколи Краснова, 6; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" власника будівлі по вул. Чумаченка, 15В; ФОП Новіков В.І. власника магазину «Подкова» по вул. Юності, 26Г; власників приватного житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39; Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» власника будівлі по вул. Чубанова, 1; ТОВ «ФІРМА» БЕРІЗКИ» ЛТД власника будівлі по вул. Рекордна, 37А про відключення будівель, у тому числі житлових будинків, **від централізованого опалення (ЦО).**

3. Письмову заяву ТОВ «АЙТІ ПРО ЛАБ» власника будівлі по вул. Щаслива, 5А;

ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» власника будівлі по вул./пр. Червона/Моторобудівників, 20/9 про відключення будівель від централізованого опалення (ЦО) та централізованого ГВП.

Вирішили:

1. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Леоніда Жаботинського, 14 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Леоніда Жаботинського, 14 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

2. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Північнокілцева, 20 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Північнокілцева, 20

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

3. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. вул. Посадочна, 26 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Посадочна, 26 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

4. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 123 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 123 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

5. Надати дозвіл на відключення будинку по пр. Соборний, 149 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. пр. Соборний, 149 наступне:

- необхідність забезпечення одночасного відключення усіх інженерних введів зовнішніх мереж ГВП (3 шт.) у будівлю;
- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- надати на розгляд розроблену проектну документацію до Відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
 - з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

6. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Рельєфна, 10А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Рельєфна, 10А наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
 - з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

7. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Бородинська, 4А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Бородинська, 4А наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

8. Надати дозвіл на відключення будинку по пров. Рудний, 7 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. Рудний, 7 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

9. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 97 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 97 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

10. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 117 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 117 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

11. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Каховська, 41 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Каховська, 41 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

12. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Чарівна, 153А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Чарівна, 153А наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

Власнику (співвласникам) житлового будинку по вул. Чарівна, 153А забезпечити представнику виконавця послуг з постачання гарячої води доступ до трубопроводів ГВП, що перетинають будинок, для виконання робіт з експлуатації та обслуговування відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих будинків та

прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76, зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за N 927/11207.

13. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 95 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 95 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

14. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Павлокічкаська, 50 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Павлокічкаська, 50 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

15. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Яценка, 14А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Яценка, 14А наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

16. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 109 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 109 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

17. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Немировича-Данченка, 60 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 60 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

18. Надати дозвіл на відключення будівлі магазину по пров. Вітчизняний, 15А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ФОП Єсаулова Т.І. наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

- демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

19. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

20. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,77 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,77 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю та трубопроводів, що перетинають житловий будинок по техпідпіллю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

21. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,79 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,79 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання та демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю (від зовнішньої стіни будинку №77 по вул. Олександра Говорухи);
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

22. Надати дозвіл на відключення будівлі ст. Дніпробуд-1» по вул. Рельєфна, 2В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ПрАТ «ЗТР» наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

23. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Софіївська, 232А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

24. Надати дозвіл на відключення будівель по вул. Вінтера, 22 А; вул. Генераторна, 9 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ПАТ «Запоріжжяобленерго» наступне:

- для відключення будівель, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення кожної будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівель від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівель від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

25. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Корищенка, 17 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ТОВ «СІЧ-2000» наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

26. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Корищенка, 34 В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ФОП Бобух П.Г. наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

27. Надати дозвіл на відключення будівлі дизельної по пр. Моторобудівників, 64 А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ПАТ «Укртелеком» Запорізька філія наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

28. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Краснова, 6 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ТДВ «Культторг» наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

29. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Чумаченка, 15В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

30. Надати дозвіл на відключення будівлі магазину «Подкова» по вул. Юності, 26Г від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ФОП Новіков В.І. наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (техпідпілля житлового будинку по вул. Юності, 26Г) та демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю у тому числі трубопроводів, що перетинають житловий будинок;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

31. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

32. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Чубанова, 1 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

33. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Рекордна, 37А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома ТОВ «ФІРМА» БЕРІЗКИ» ЛТД наступне:

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

34. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Щаслива, 5 А від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.

Довести до відома ТОВ «АЙТІ ПРО ЛАБ» наступне:

- для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО та ГВП виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на будівлю;
 - з реконструкції або заміни внутрішніх мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) підвищувальних насосів;
 - з заміни внутрішніх систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

35. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул./пр. Червона/Моторобудівників, 20/9 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.

Довести до відома ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» наступне:

- для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО та ГВП виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (техпідпілля гуртожитку по вул. Моторобудівників, 11) та демонтувати існуюче

введення трубопроводів теплової мережі у будівлю у тому числі трубопроводів, що перетинають житловий будинок;


- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на будівлю;
- з реконструкції або заміни внутрішніх мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішніх систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Заступник голови Комісії
директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради




Польовий С.Я.

Секретар комісії провідний інженер
служби з технічного аудиту
Концерну «МТМ»




Кара Н.В.

Начальник відділу правового забезпечення
юридичного управління
Концерну «МТМ»



Білоус В.І.

Начальник управління з експлуатації
КП «Водоканал»



Бука Р.О.

Головний інженер Запорізького
відділення АТ «Запоріжгаз»



Крутько А.В.

Заступник головного інженера
ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»



Цапко В.Л.

Начальник відділу цивільного захисту населення
та дій у надзвичайних ситуаціях
Управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради



Мирошник В.М.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу
охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради



Домашев Ю.М.